

3

リビングメイト(MSO)長時間使用機のメンテナンス項目

- Aコース：2万時間目点検（必須項目）
- Bコース：必須項目＋軽交換項目（機器交換までに5000時間以内継続使用するもの）
- Cコース：必須項目＋重要交換項目（機器交換までに5000～10000時間継続使用するもの）

主な対象機種：YCHJ80M-A
YCHJ80M-B

項 目		モデル		MSO			備 考
		コース		A	B	C	
	2万時間目点検項目及び、定期交換部品			○	○	○	定期交換部品は全て交換
配 ガ ス	燃料ホース・バンド交換			○	○	○	
	ゼロガバナ交換（Oリング交換含む）					○	
冷 却 水 系	冷却水ホース（エンジン側）交換					○	
	冷却水ポンプ交換					○	
	サーモスタット交換					○	
原 動 機 系	E/Gマウント・ストッパー交換			○	○	○	
	スタータモータ交換				○	○	作動回数 B：8万回 C：6.6万回以上のみ交換
	排気ガス熱交換器交換					○	YCHJ80M-Bのみ対象
	エンジンシリンダヘッドASSY交換					○	
	ブローバイホース交換			○	○	○	
	ドレンホース交換			○	○	○	
	プラグキャップ交換			○	○	○	
	ヘッドカバーガスケット交換					○	
冷 媒 系	コンプレッサ	本体交換				○	
		オイル交換				○	
	フレキ共振防止ダンパー1交換			○	○	○	YCHJ80M-Aのみ対象
そ の 他	2万時間目点検で見つかった不具合箇所			○	○	○	
	ミキサー洗浄			○	○	○	
	排気ホース交換			○	○	○	
	四方弁コイル交換				○	○	
	室外熱交換器洗浄				○	○	水洗浄
	室内熱交換器洗浄（オプション項目）					○	洗剤洗浄（オプション項目）