

4

ストアシリーズ(550ccエンジン仕様) 長時間使用機のメンテナンス項目

- Aコース：2万時間目点検（必須項目）
- Bコース：必須項目＋軽交換項目（機器交換までに5000時間以内継続使用するもの）
- Cコース：必須項目＋重要交換項目（機器交換までに5000～10000時間継続使用するもの）

主な対象機種：YGC1121・1122・1123・1124 YC125M-A・125M-B

YGC1601・1602・1603 YC160M-A・160M-B

モデル			ストア (550ccエンジン仕様)			備 考
項 目			A	B	C	
コース			A	B	C	
配ガ 管系	2 万時間目点検項目及び、定期交換部品		○	○	○	定期交換部品は全て交換
	燃料ホース・バンド交換		○	○	○	
	ゼロガバナ交換（Oリング交換含む）				○	
冷却 水系	冷却水ホース（エンジン側）交換				○	
	冷却水ポンプ交換		○	○	○	
	サーモスタット交換				○	
	バルブブライン交換			○	○	
原動 機系	E／Gマウント・ストッパー交換		○	○	○	
	スタータモータ交換			○	○	
	イグニッションコイル交換				○	
	ハイテンションコード交換		○	○	・	C：エンジン交換に含まれる
	排気ガス熱交換器交換				○	
	エンジン	本体交換			○	
		シリンダヘッドASSY交換		○	・	C：エンジン交換に含まれる
	ブローバイホース交換		○	○	○	
	タイミングベルトテンショナ、アイドル交換			○	・	C：エンジン交換に含まれる
冷媒 系	コンプレッサ	本体交換			○	
		オイル交換			○	
そ の 他	2 万時間目点検で見つかった不具合箇所		○	○	○	
	換気ファンモータ交換		○	○	○	
	オイルセパレータヒーター交換		○	○	○	
	ミキサー洗浄		○	○	○	
	排気ホース交換		○	○	○	
	エアーベントフィルター交換			○	○	YGC1601、02、03・YC160M-A、 M-B系のみ対象
	冷媒配管系オンオフ電磁弁コイル交換			○	○	
	四方弁コイル交換			○	○	
	室外熱交換器洗浄			○	○	水洗浄
	室内熱交換器洗浄（オプション項目）				○	洗剤洗浄（オプション項目）