

5

ストアシリーズ(850ccエンジン仕様) 長時間使用機のメンテナンス項目

- Aコース：2万時間目点検（必須項目）
- Bコース：必須項目＋軽交換項目（機器交換までに5000時間以内継続使用するもの）
- Cコース：必須項目＋重要交換項目（機器交換までに5000～10000時間継続使用するもの）

主な対象機種：YCS125・YCSJ140 YACSJ140
YC160M-C・YCJ180M-C YCSJ180

項 目		モデル	ストア (850ccエンジン仕様)			備 考
コース			A	B	C	
	2万時間目点検項目及び、定期交換部品		○	○	○	定期交換部品は全て交換
配ガ 管 系	燃料ホース・バンド交換		○	○	○	
	ゼロガバナ交換（Oリング交換含む）				○	
冷 却 水 系	冷却水ホース（エンジン側）交換				○	
	冷却水ポンプ交換		○	○	○	
	サーモスタット交換				○	
原 動 機 系	E/Gマウント・ストッパー交換		○	○	○	
	スタータモータ交換			○	○	作動回数 B：8万回 C：6.6万回以上のみ交換
	ハイテンションコード交換		○	○	○	
	排気ガス熱交換器交換				○	
	ブローバイホース交換		○	○	○	
	ドレンホース交換		○	○	○	
	ヘッドカバーガスケット			○	○	
	ステムシール交換（排気）				○	
冷 媒 系	コンプレッサ	本体交換			○	
		オイル交換			○	
そ の 他	2万時間目点検で見つかった不具合箇所		○	○	○	
	室外ファンモーター	本体交換	○	○	○	YCSJ140・YCSJ180・YACSJ140は除く
		ベアリング交換	○	○	○	YCSJ140・YCSJ180・YACSJ140のみ対象
	室外ファン（羽根）交換			○	○	YC160M-C・YCJ180M-Cは除く
	換気ファンモータ交換		○	○	○	YC160M-C・YCJ180M-Cのみ対象
	ミキサー洗浄		○	○	○	
	排気ホース交換		○	○	○	
	バルブブライン交換			○	○	
	冷媒配管系オンオフ電磁弁コイル交換			○	○	YC160M-C・YCJ180M-Cのみ対象
	四方弁コイル交換			○	○	
	室外熱交換器洗浄			○	○	水洗浄
	室内熱交換器洗浄（オプション項目）				○	洗剤洗浄（オプション項目）