

6

ビル用マルチKシリーズ長時間使用機の
メンテナンス項目

- Aコース：2万時間目点検（必須項目）
- Bコース：必須項目＋軽交換項目（機器交換までに5000時間以内継続使用するもの）
- Cコース：必須項目＋重要交換項目（機器交換までに5000～10000時間継続使用するもの）

主な対象機種：YC400M-C YCJ450MX-D
YC480M-A・M-B・M-C・MX-D YCJ530MX-D

項 目		Kシリーズ 16馬力・20馬力			備 考
コース		A	B	C	
	2万時間目点検項目及び、定期交換部品	○	○	○	定期交換部品は全て交換
配 ガ ス 系	燃料ホース・バンド交換	○	○	○	
	ゼロガバナ交換（Oリング交換含む）		○	○	
冷 却 水 系	冷却水ホース交換			○	
	冷却水ポンプ交換		○	○	
	サーモスタット交換		○	○	
	リカバリータンク交換	○	○	○	
原 動 機 系	E/Gマウント・ストッパー交換		○	○	
	スタータモータ交換		○	○	
	イグニッションコイル交換			○	
	デストリビューター交換		○	・	
	ハイテンションコード交換	○	○	・	C：エンジン交換に含まれる
	排気ガス熱交換器コア（熱交フィン）交換		○	・	
	エンジン交換			○	
	Oリング類	○	○	・	C：エンジン交換に含まれる
	オイルフィルターアダプタ交換	○	○	・	
	ブローバイホース交換	○	○	○	
	ドレンホース交換	○	○	○	
	エンジンウォーターポンプ交換		○	・	C：エンジン交換に含まれる
	ミドルギア交換			○	
	ミドルシャフト・アダプター交換		○	○	
	吸気ホース交換			○	
	タイミングベルトテンション、アイドラ交換		○	・	C：エンジン交換に含まれる
冷 媒 系	コンプレッサ	本体交換		○	
		オイル交換		○	
		クラッチアセンブリ交換	○	○	C：コンプレッサ交換に含まれる
		クラッチボス・ボルト交換		○	
		ベルトヒーター交換	○	○	
そ の 他	2万時間目点検で見つかった不具合箇所	○	○	○	
	換気ファンモータ交換			○	
	室外機電子膨張弁モーター部 or コイル部交換		○	○	
	ミキサー洗浄	○	○	○	
	排気ホース交換	○	○	○	
	エアーベントフィルター交換		○	○	
	冷媒配管系オンオフ電磁弁コイル交換		○	○	
	四方弁コイル交換		○	○	
	室外熱交換器洗浄		○	○	水洗浄
	室内熱交換器洗浄（オプション項目）			○	洗剤洗浄（オプション項目）