

7

ビル用マルチMシリーズ・SHシリーズ 長時間使用機のメンテナンス項目

- Aコース：3万時間目点検（必須項目）
- Bコース：必須項目＋軽交換項目（機器交換までに5000時間以内継続使用するもの）
- Cコース：必須項目＋重要交換項目（機器交換までに5000～10000時間継続使用するもの）

主な対象機種：YMCJ280M-A・M-B YMCJ355M-A・M-B
YMCJ450M-A YMCJ560M-A YACSJ560-A

項目	モデル	Mシリーズ・SHシリーズ						備考	
		10馬力・13馬力			16馬力・20馬力				
		A	B	C	A	B	C		
コース		A	B	C	A	B	C		
	3万時間目点検項目及び、定期交換部品	○	○	○	○	○	○	定期交換部品は全て交換	
配管系	燃料ホース・バンド交換	○	○	○	○	○	○		
	冷却水ホース（エンジン側）交換		○	○		○	○		
冷却水系	冷却水ポンプ 本体交換	○	○	○		○	○	開放型ポンプのみ	
	SYS、E/Gとも ケーシング部交換	○	○	○		○	○	Mシリーズのみ	
	サーモスタット交換		○	○		○	○		
原動機系	E/Gマウント・ストッパー交換		○	○		○	○		
	スタータモータ交換		○	○		○	○	作動回数 B：8.5万回 C：7.6万回 以上のみ交換	
	エンジン	シリンダヘッドASSY交換		○	○		○	○	
		コンロッド交換				○	○	○	
	Oリング類	吸気マニホールド部		○	○		○	○	
		オイルレベルスイッチ部（アッパー）		○	○		○	○	
	ブローバイホース交換	○	○	○	○	○	○		
	ドレンホース交換	○	○	○	○	○	○		
	プラグキャップ交換	○	○	○	○	○	○		
	冷媒系	コンプレッサ	本体交換			○		○	
オイル交換					○		○		
クラッチアセンブリ交換				○	・	○	○	・	C：コンプレッサ交換に含まれる
クラッチボス・ボルト交換				○	○		○	○	
その他	3万時間目点検で見つかった不具合箇所	○	○	○	○	○	○		
	室外ファンのモーター	本体交換					○	○	SH20シリーズのみ
		ベアリング交換	○	○	○		○	○	Mシリーズのみ
	換気ファンモータ交換			○			○		
	室外機電子膨張弁モータ部 or コイル部交換		○	○		○	○	Mシリーズのみ	
	フィルター基板・電源基板・ファンコントロール基板交換			○			○		
	ミキサー洗浄	○	○	○	○	○	○		
	排気ホース交換	○	○	○	○	○	○		
	室外熱交換器洗浄		○	○		○	○	水洗浄	
	室内熱交換器洗浄（オプション項目）			○			○	洗剤洗浄（オプション項目）	